

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 00-087-6 SVGW

Antragsteller: Angst & Pfister AG, CH-8052 Zürich
Hersteller: Angst & Pfister AG, CH-8424 Embrach
Vertreter/Vertreiber: Angst & Pfister AG, CH-8052 Zürich

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 00-087-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Schläuche: Gasschlauchleitung (Wellschläuche) aus nichtrostendem Stahl (ohne oder mit Edelstahl-Drahtumflechtung)

Stamm-Bezeichnung: APSOf fluid® ASSIWELL®

Modelle/Typen: APSOf fluid® ASSIWELL® 066 U0 APSOf fluid® ASSIWELL® 100 U0
APSOf fluid® ASSIWELL® 066 U1 APSOf fluid® ASSIWELL® 100 U1
Ohne (...U0) oder mit (...U1) Edelstahl-Drahtumflechtung

Nennweite: DN 10-50 (Typ ASSIWELL® 066) DN 8-200 (Typ ASSIWELL® 100)

Anschluss: Gemäss DIN 3384 (08/07), Tabelle 2, Nr. 1 - 13, 15 - 18 und 20

Prüfgrundlage: DIN 3384 (08/07)

Zertifizierungsgrundlage: Bericht, Nr. 13442 und Kontrollberichte des GWI, DE-Essen

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **30.11.2020**

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 1 bzw. 5 bar* für Gasinstallationen im Gebäude, bis 16 bar* in Anlagen (*Abhängig von Anschlüssen und Umflechtung (gemäss Zertifizierungsbericht))
- Umgebungstemperaturen von 0 °C bis +80 °C
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand und mit Edelstahl-Anschlüssen auch für Biogase

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.1).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas



Javier Fernandez
Leiter



Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 07.09.2015